

**C 129.1 - VALORIZZAZIONE AREA CAMPI - IKEA
DEMOLIZIONE DEL MAGAZZINO E PORZIONE DI MENSA DISMESSI
UBICATI IN CORSO FERDINANDO MARIA PERRONE N. 15
NELL'AREA "EX ILVA LAMINATI PIANI"**

OGGETTO:

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO:

**PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
ALLEGATO 6 SCHEDE DI SICUREZZA DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI**

N. DOC.

C129/PES/129.1//R003

TIMBRO E FIRMA DEL PROFESSIONISTA:



Rev.	Data	Sez.	Pag.	Redatto	Verificato	Validato	Descrizione
1	17/12/12						

INTERVENTO 3: Allestimento area di cantiere		
Interferenza	Rischi	Misure di prevenzione e protezione da adottare
Viabilità esterna al cantiere: accessi ed uscita mezzi e personale	Investimento	Presenza di personale preposto alla manovra dei mezzi in ingresso ed uscita dei mezzi; Utilizzo di indumenti ad alta visibilità da parte del personale preposto e di paletta di regolamentazione traffico; Disposizione di segnaletica regolamentare; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento; Redazione di apposita procedura di sicurezza per l'eventuale attività dell'autogru
Viabilità interna del cantiere	Investimento	Presenza di personale preposto alla manovra dei mezzi in ingresso ed uscita dei mezzi; Realizzazione transiti pedonali separati da quelli carrabili; Utilizzo di indumenti ad alta visibilità da parte del personale preposto e di paletta di regolamentazione traffico; Disposizione di segnaletica regolamentare; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento; Redazione procedure di sicurezza apposite.
Utilizzo di attrezzature comuni di cantiere	Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione; Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri	Rispetto delle misure di sicurezza per utilizzo autogru; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento; Lasciare le attrezzature in stato di efficienza e sicurezza; Effettuare regolare manutenzione; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione di apposita procedura di sicurezza per l'eventuale attività dell'autogru
Presenza estranei ai lavori nelle aree esterne al cantiere: transito veicolare, e passaggio del pubblico.	Investimento, caduta accidentale, inciampo, intralcio mezzi di soccorso	Presenza di personale preposto alla regolamentazione traffico veicolare e pedonale Utilizzo di indumenti ad alta visibilità da parte del personale preposto e di paletta di regolamentazione traffico; Disposizione di segnaletica regolamentare;
Presenza reti attive	Elettrocuzione Scoppio Incendio	Analisi delle planimetrie allegate al presente piano di sicurezza Effettuare riunioni di coordinamento

INTERVENTO 4: Verifica e disattivazione di tutti gli impianti presenti		
Interferenza	Rischi	Misure di prevenzione e protezione da adottare
Viabilità esterna al cantiere: accessi ed uscita mezzi e personale	Investimento	Presenza di personale preposto alla manovra dei mezzi in ingresso ed uscita dei mezzi; Utilizzo di indumenti ad alta visibilità da parte del personale preposto e di paletta di regolamentazione traffico; Disposizione di segnaletica regolamentare; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite
Viabilità interna del cantiere	Investimento	Presenza di personale preposto alla manovra dei mezzi in ingresso ed uscita dei mezzi; Realizzazione transiti pedonali separati da quelli carrabili; Utilizzo di indumenti ad alta visibilità da parte del personale preposto e di paletta di regolamentazione traffico; Disposizione di segnaletica regolamentare; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite
Utilizzo aree comuni di cantiere	Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione; Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri	Delimitazione delle aree di lavoro con disposizione di separazioni fisiche e segnaletica di avviso e segnalazione rischi presenti e divieto di accesso; Rimuovere le attrezzature ed i materiali al termine delle lavorazioni eseguite nelle aree di lavoro delimitate; Trasporto materiale di scarto e rifiuti a discarica autorizzata; Sfalsamento delle attività che comportano rumore; Delimitazione delle zone di lavoro con eventuali barriere antirumore; Delimitazione aree con disposizione teli antipolvere; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione di apposita procedura di sicurezza per l'eventuale attività dell'autogru
Utilizzo di attrezzature comuni di cantiere	Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione; Urti; Tagli;	Rispetto delle misure di sicurezza per utilizzo dell'autogru Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento; Lasciare le attrezzature in stato di efficienza e sicurezza; Effettuare regolare manutenzione;

C-129 Valorizzazione area Campi-Ikea

Demolizione del magazzino e porzione di mensa dismessi ubicati in Corso F.M. Perrone n. 15 nell'area "Ex Ilva Laminati Piani"

Progetto Esecutivo - Doc. N. C129/PES/129.1/R003 – Schede di sicurezza delle lavorazioni interferenti

	Rumore; Vibrazioni; Polveri	Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite
Presenza estranei ai lavori nelle aree esterne al cantiere: transito veicolare e passaggio del pubblico.	Investimento, caduta accidentale, inciampo, intralcio mezzi di soccorso	Presenza di personale preposto alla regolamentazione traffico veicolare e pedonale Utilizzo di indumenti ad alta visibilità da parte del personale preposto e di paletta di regolamentazione traffico; Disposizione di segnaletica regolamentare; Mantenere accessi ed esodi mezzi di soccorso.
Viabilità interna del cantiere	Investimento	Presenza di personale preposto alla manovra dei mezzi in ingresso ed uscita dei mezzi; Realizzazione transiti pedonali separati da quelli carrabili; Utilizzo di indumenti ad alta visibilità da parte del personale preposto e di paletta di regolamentazione traffico; Disposizione di segnaletica regolamentare; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione di apposita procedura di sicurezza per l'eventuale attività dell'autogru
Utilizzo aree comuni di cantiere	Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione; Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri	Delimitazione delle aree di lavoro con disposizione di separazioni fisiche e segnaletica di avviso e segnalazione rischi presenti e divieto di accesso; Rimuovere le attrezzature ed i materiali al termine delle lavorazioni eseguite nelle aree di lavoro delimitate; Trasporto materiale di scarto e rifiuti a discarica autorizzata; Sfalsamento delle attività che comportano rumore; Delimitazione delle zone di lavoro con eventuali barriere antirumore; Delimitazione aree con disposizione teli antipolvere; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite
Presenza reti interrate	Elettrocuzione Scoppio Incendio	Analisi delle planimetrie allegate al presente piano di sicurezza
Presenza contemporanea di disattivazione di tutti i gli impianti presenti e altre lavorazioni		
1- Interferenza tra INTERVENTO 4 e	Caduta di materiale dall'alto;	Utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento;

C-129 Valorizzazione area Campi-Ikea

Demolizione del magazzino e porzione di mensa dismessi ubicati in Corso F.M. Perrone n. 15 nell'area "Ex Ilva Laminati Piani"

Progetto Esecutivo - Doc. N. C129/PES/129.1/R003 – Schede di sicurezza delle lavorazioni interferenti

pulitura locali	Inciampo; Elettrocuzione; Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri	
	Utilizzo di attrezzature comuni di cantiere (Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione; Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri)	Rispetto delle misure di sicurezza per utilizzo dell'autogru Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento; Lasciare le attrezzature in stato di efficienza e sicurezza; Effettuare regolare manutenzione; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite
	Utilizzo aree comuni di cantiere (Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri)	Delimitazione delle aree di lavoro con disposizione di separazioni fisiche e segnaletica di avviso e segnalazione rischi presenti e divieto di accesso; Rimuovere le attrezzature ed i materiali al termine delle lavorazioni eseguite nelle aree di lavoro delimitate; Trasporto materiale di scarto e rifiuti a discarica autorizzata; Sfalsamento delle attività che comportano rumore; Delimitazione delle zone di lavoro con eventuali barriere antirumore; Delimitazione aree con disposizione teli antipolvere; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite
2- Interferenza tra INTERVENTO 4 e rimozione di materiali e dei rifiuti speciali presenti	Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione; Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri	Utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento;
	Utilizzo di attrezzature	Rispetto delle misure di sicurezza per utilizzo dell'autogru

C-129 Valorizzazione area Campi-Ikea

Demolizione del magazzino e porzione di mensa dismessi ubicati in Corso F.M. Perrone n. 15 nell'area "Ex Ilva Laminati Piani"

Progetto Esecutivo - Doc. N. C129/PES/129.1/R003 – Schede di sicurezza delle lavorazioni interferenti

	comuni di cantiere (Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione; Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri)	<p>Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento;</p> <p>Lasciare le attrezzature in stato di efficienza e sicurezza;</p> <p>Effettuare regolare manutenzione;</p> <p>Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento</p> <p>Redazione procedure di sicurezza apposite</p>
	Utilizzo aree comuni di cantiere (Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri)	<p>Delimitazione delle aree di lavoro con disposizione di separazioni fisiche e segnaletica di avviso e segnalazione rischi presenti e divieto di accesso;</p> <p>Rimuovere le attrezzature ed i materiali al termine delle lavorazioni eseguite nelle aree di lavoro delimitate;</p> <p>Trasporto materiale di scarto e rifiuti a discarica autorizzata;</p> <p>Sfalsamento delle attività che comportano rumore;</p> <p>Delimitazione delle zone di lavoro con eventuali barriere antirumore;</p> <p>Delimitazione aree con disposizione teli antipolvere;</p> <p>Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento</p> <p>Redazione procedure di sicurezza apposite</p>

INTERVENTO 5: Pulitura dei locali		
Interferenza	Rischi	Misure di prevenzione e protezione da adottare
Viabilità esterna al cantiere: accessi ed uscita mezzi e personale	Investimento	<p>Presenza di personale preposto alla manovra dei mezzi in ingresso ed uscita dei mezzi;</p> <p>Utilizzo di indumenti ad alta visibilità da parte del personale preposto e di paletta di regolamentazione traffico;</p> <p>Disposizione di segnaletica regolamentare;</p> <p>Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento</p> <p>Redazione procedure di sicurezza apposite</p>
Viabilità interna del cantiere	Investimento	<p>Presenza di personale preposto alla manovra dei mezzi in ingresso ed uscita dei mezzi;</p> <p>Realizzazione transiti pedonali separati da quelli carrabili;</p> <p>Utilizzo di indumenti ad alta visibilità da parte del personale preposto e di paletta di regolamentazione traffico;</p>

C-129 Valorizzazione area Campi-Ikea

Demolizione del magazzino e porzione di mensa dismessi ubicati in Corso F.M. Perrone n. 15 nell'area "Ex Ilva Laminati Piani"

Progetto Esecutivo - Doc. N. C129/PES/129.1/R003 – Schede di sicurezza delle lavorazioni interferenti

		<p>Disposizione di segnaletica regolamentare; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione di apposita procedura di sicurezza per l'eventuale attività dell'autogru</p>
Utilizzo aree comuni di cantiere	<p>Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzioni e Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri</p>	<p>Delimitazione delle aree di lavoro con disposizione di separazioni fisiche e segnaletica di avviso e segnalazione rischi presenti e divieto di accesso; Rimuovere le attrezzature ed i materiali al termine delle lavorazioni eseguite nelle aree di lavoro delimitate; Trasporto materiale di scarto e rifiuti a discarica autorizzata; Sfalsamento delle attività che comportano rumore; Delimitazione delle zone di lavoro con eventuali barriere antirumore; Delimitazione aree con disposizione teli antipolvere; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite</p>
Utilizzo di attrezzature comuni di cantiere	<p>Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzioni e; Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri</p>	<p>Rispetto delle misure di sicurezza per utilizzo dell'autogru; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento; Lasciare le attrezzature in stato di efficienza e sicurezza; Effettuare regolare manutenzione; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione di apposita procedura di sicurezza per l'eventuale attività dell'autogru</p>
Presenza estranei ai lavori nelle aree esterne al cantiere: transito veicolare, e passaggio del pubblico.	<p>Investimento, caduta accidentale, inciampo, intralcio mezzi di soccorso</p>	<p>Presenza di personale preposto alla regolamentazione traffico veicolare e pedonale Utilizzo di indumenti ad alta visibilità da parte del personale preposto e di paletta di regolamentazione traffico; Disposizione di segnaletica regolamentare; Prevedere procedure di sicurezza per transiti mezzi di soccorso;</p>
Presenza contemporanea di pulitura locali e altre lavorazioni		
1- Interferenza tra INTERVENTO 5 e disattivazione di tutti gli impianti presenti	<p>Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzioni e;</p>	<p>Utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento;</p>

C-129 Valorizzazione area Campi-Ikea

Demolizione del magazzino e porzione di mensa dismessi ubicati in Corso F.M. Perrone n. 15 nell'area "Ex Ilva Laminati Piani"

Progetto Esecutivo - Doc. N. C129/PES/129.1/R003 – Schede di sicurezza delle lavorazioni interferenti

2- Interferenza tra INTERVENTO 5 e rimozione di materiali e dei rifiuti speciali presenti	Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri	
	Utilizzo di attrezzature comuni di cantiere (Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzioni e; Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri)	Rispetto delle misure di sicurezza per utilizzo dell'autogru Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento; Lasciare le attrezzature in stato di efficienza e sicurezza; Effettuare regolare manutenzione; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite
	Utilizzo aree comuni di cantiere (Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzioni e; Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri)	Delimitazione delle aree di lavoro con disposizione di separazioni fisiche e segnaletica di avviso e segnalazione rischi presenti e divieto di accesso; Rimuovere le attrezzature ed i materiali al termine delle lavorazioni eseguite nelle aree di lavoro delimitate; Trasporto materiale di scarto e rifiuti a discarica autorizzata; Sfalsamento delle attività che comportano rumore; Delimitazione delle zone di lavoro con eventuali barriere antirumore; Delimitazione aree con disposizione teli antipolvere; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite

INTERVENTO 6: Rimozione di materiali e dei rifiuti speciali presenti		
Interferenza	Rischi	Misure di prevenzione e protezione da adottare
Viabilità esterna al cantiere: accessi ed uscita mezzi e personale	Investimento	Presenza di personale preposto alla manovra dei mezzi in ingresso ed uscita dei mezzi; Utilizzo di indumenti ad alta visibilità da parte del personale preposto e di paletta di regolamentazione traffico; Disposizione di segnaletica regolamentare; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento. Redazione procedure di sicurezza apposite

C-129 Valorizzazione area Campi-Ikea

Demolizione del magazzino e porzione di mensa dismessi ubicati in Corso F.M. Perrone n. 15 nell'area "Ex Ilva Laminati Piani"

Progetto Esecutivo - Doc. N. C129/PES/129.1/R003 – Schede di sicurezza delle lavorazioni interferenti

Viabilità interna del cantiere	Investimento	<p>Presenza di personale preposto alla manovra dei mezzi in ingresso ed uscita dei mezzi;</p> <p>Realizzazione transiti pedonali separati da quelli carrabili;</p> <p>Utilizzo di indumenti ad alta visibilità da parte del personale preposto e di paletta di regolamentazione traffico;</p> <p>Disposizione di segnaletica regolamentare;</p> <p>Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento</p> <p>Redazione di apposita procedura di sicurezza per l'eventuale attività dell'autogru</p>
Utilizzo aree comuni di cantiere	<p>Caduta di materiale dall'alto;</p> <p>Inciampo;</p> <p>Elettrocuzione</p> <p>Urti;</p> <p>Tagli;</p> <p>Rumore;</p> <p>Vibrazioni;</p> <p>Polveri</p>	<p>Delimitazione delle aree di lavoro con disposizione di separazioni fisiche e segnaletica di avviso e segnalazione rischi presenti e divieto di accesso;</p> <p>Rimuovere le attrezzature ed i materiali al termine delle lavorazioni eseguite nelle aree di lavoro delimitate;</p> <p>Trasporto materiale di scarto e rifiuti a discarica autorizzata;</p> <p>Sfalsamento delle attività che comportano rumore;</p> <p>Delimitazione delle zone di lavoro con eventuali barriere antirumore;</p> <p>Delimitazione aree con disposizione teli antipolvere;</p> <p>Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento</p> <p>Redazione procedure di sicurezza apposite</p>
Utilizzo di attrezzature comuni di cantiere	<p>Caduta di materiale dall'alto;</p> <p>Inciampo;</p> <p>Elettrocuzione;</p> <p>Urti;</p> <p>Tagli;</p> <p>Rumore;</p> <p>Vibrazioni;</p> <p>Polveri</p>	<p>Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento;</p> <p>Lasciare le attrezzature in stato di efficienza e sicurezza;</p> <p>Effettuare regolare manutenzione;</p> <p>Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento</p> <p>Redazione di apposita procedura di sicurezza per l'eventuale attività dell'autogru</p>
Presenza estranei ai lavori nelle aree esterne al cantiere: transito veicolare, e passaggio del pubblico.	Investimento, caduta accidentale, inciampo, intralcio mezzi di soccorso	<p>Presenza di personale preposto alla regolamentazione traffico veicolare e pedonale</p> <p>Utilizzo di indumenti ad alta visibilità da parte del personale preposto e di paletta di regolamentazione traffico;</p> <p>Disposizione di segnaletica regolamentare;</p> <p>Prevedere procedure di sicurezza per transiti mezzi di soccorso;</p>
Presenza contemporanea di rimozioni di materiali e		

C-129 Valorizzazione area Campi-Ikea

Demolizione del magazzino e porzione di mensa dismessi ubicati in Corso F.M. Perrone n. 15 nell'area "Ex Ilva Laminati Piani"

Progetto Esecutivo - Doc. N. C129/PES/129.1/R003 – Schede di sicurezza delle lavorazioni interferenti

rifiuti speciali presenti e altre lavorazioni		
1- Interferenza tra INTERVENTO 6 e verifica e disattivazione degli impianti presenti 2- Interferenza tra INTERVENTO 6 e pulitura locali	Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione; Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri	Utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento;
	Utilizzo di attrezzature comuni di cantiere (Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione; Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri)	Rispetto delle misure di sicurezza per utilizzo dell'autogru Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento; Lasciare le attrezzature in stato di efficienza e sicurezza; Effettuare regolare manutenzione; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite
	Utilizzo di aree comuni di cantiere (Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri)	Delimitazione delle aree di lavoro con disposizione di separazioni fisiche e segnaletica di avviso e segnalazione rischi presenti e divieto di accesso; Rimuovere le attrezzature ed i materiali al termine delle lavorazioni eseguite nelle aree di lavoro delimitate; Trasporto materiale di scarto e rifiuti a discarica autorizzata; Sfalsamento delle attività che comportano rumore; Delimitazione delle zone di lavoro con eventuali barriere antirumore; Delimitazione aree con disposizione teli antipolvere; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite

INTERVENTO 7: Attivazione dell'utenza d'acqua necessaria per la bagnatura dei manufatti durante le demolizioni		
Interferenza	Rischi	Misure di prevenzione e protezione da adottare

C-129 Valorizzazione area Campi-Ikea

Demolizione del magazzino e porzione di mensa dismessi ubicati in Corso F.M. Perrone n. 15 nell'area "Ex Ilva Laminati Piani"

Progetto Esecutivo - Doc. N. C129/PES/129.1/R003 – Schede di sicurezza delle lavorazioni interferenti

Viabilità esterna al cantiere: accessi ed uscita mezzi e personale	Investimento	<p>Presenza di personale preposto alla manovra dei mezzi in ingresso ed uscita dei mezzi;</p> <p>Utilizzo di indumenti ad alta visibilità da parte del personale preposto e di paletta di regolamentazione traffico;</p> <p>Disposizione di segnaletica regolamentare;</p> <p>Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento.</p> <p>Redazione procedure di sicurezza apposite</p>
Viabilità interna del cantiere	Investimento	<p>Presenza di personale preposto alla manovra dei mezzi in ingresso ed uscita dei mezzi;</p> <p>Realizzazione transiti pedonali separati da quelli carrabili;</p> <p>Utilizzo di indumenti ad alta visibilità da parte del personale preposto e di paletta di regolamentazione traffico;</p> <p>Disposizione di segnaletica regolamentare;</p> <p>Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento</p> <p>Redazione di apposita procedura di sicurezza per l'eventuale attività dell'autogru</p>
Utilizzo aree comuni di cantiere	Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri	<p>Delimitazione delle aree di lavoro con disposizione di separazioni fisiche e segnaletica di avviso e segnalazione rischi presenti e divieto di accesso;</p> <p>Rimuovere le attrezzature ed i materiali al termine delle lavorazioni eseguite nelle aree di lavoro delimitate;</p> <p>Trasporto materiale di scarto e rifiuti a discarica autorizzata;</p> <p>Sfalsamento delle attività che comportano rumore;</p> <p>Delimitazione delle zone di lavoro con eventuali barriere antirumore;</p> <p>Delimitazione aree con disposizione teli antipolvere;</p> <p>Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento</p> <p>Redazione procedure di sicurezza apposite</p>
Utilizzo di attrezzature comuni di cantiere	Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione; Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri	<p>Redazione di apposita procedura di sicurezza per l'eventuale attività dell'autogru</p> <p>Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento;</p> <p>Lasciare le attrezzature in stato di efficienza e sicurezza;</p> <p>Effettuare regolare manutenzione;</p>

C-129 Valorizzazione area Campi-Ikea

Demolizione del magazzino e porzione di mensa dismessi ubicati in Corso F.M. Perrone n. 15 nell'area "Ex Ilva Laminati Piani"

Progetto Esecutivo - Doc. N. C129/PES/129.1/R003 – Schede di sicurezza delle lavorazioni interferenti

<p>Presenza estranei ai lavori nelle aree esterne al cantiere: transito veicolare, e passaggio del pubblico.</p>	<p>Investimento, caduta accidentale, inciampo, intralcio mezzi di soccorso</p>	<p>Presenza di personale preposto alla regolamentazione traffico veicolare e pedonale Utilizzo di indumenti ad alta visibilità da parte del personale preposto e di paletta di regolamentazione traffico; Disposizione di segnaletica regolamentare;</p>
<p>Presenza contemporanea attivazione dell'utenza d'acqua necessaria per la bagnatura dei manufatti durante le demolizioni e altre lavorazioni</p>		
<p>1- Interferenza tra INTERVENTO 7 e pulitura locali 2- Interferenza tra INTERVENTO 7 e rimozione materiali</p>	<p>Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione; Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri</p>	<p>Utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento;</p>
	<p>Utilizzo di attrezzature comuni di cantiere (Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione; Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri)</p>	<p>Rispetto delle misure di sicurezza per utilizzo dell'autogru Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento; Lasciare le attrezzature in stato di efficienza e sicurezza; Effettuare regolare manutenzione; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite</p>
	<p>Utilizzo di aree comuni di cantiere (Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione Urti; Tagli;</p>	<p>Delimitazione delle aree di lavoro con disposizione di separazioni fisiche e segnaletica di avviso e segnalazione rischi presenti e divieto di accesso; Rimuovere le attrezzature ed i materiali al termine delle lavorazioni eseguite nelle aree di lavoro delimitate; Trasporto materiale di scarto e rifiuti a discarica autorizzata; Sfalsamento delle attività che comportano rumore; Delimitazione delle zone di lavoro con eventuali</p>

C-129 Valorizzazione area Campi-Ikea

Demolizione del magazzino e porzione di mensa dismessi ubicati in Corso F.M. Perrone n. 15 nell'area "Ex Ilva Laminati Piani"

Progetto Esecutivo - Doc. N. C129/PES/129.1/R003 – Schede di sicurezza delle lavorazioni interferenti

	Rumore; Vibrazioni; Polveri)	barriere antirumore; Delimitazione aree con disposizione teli antipolvere; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite
--	------------------------------------	--

INTERVENTO 8: Demolizione di parte dell'edificio ex mensa fino al piano di campagna		
Interferenza	Rischi	Misure di prevenzione e protezione da adottare
Viabilità esterna al cantiere: accessi ed uscita mezzi e personale	Investimento	Presenza di personale preposto alla manovra dei mezzi in ingresso ed uscita dei mezzi; Utilizzo di indumenti ad alta visibilità da parte del personale preposto e di paletta di regolamentazione traffico; Disposizione di segnaletica regolamentare; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento. Redazione procedure di sicurezza apposite
Viabilità interna del cantiere	Investimento	Presenza di personale preposto alla manovra dei mezzi in ingresso ed uscita dei mezzi; Realizzazione transiti pedonali separati da quelli carrabili; Utilizzo di indumenti ad alta visibilità da parte del personale preposto e di paletta di regolamentazione traffico; Disposizione di segnaletica regolamentare; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite
Utilizzo aree comuni di cantiere	Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri	Delimitazione delle aree di lavoro con disposizione di separazioni fisiche e segnaletica di avviso e segnalazione rischi presenti e divieto di accesso; Rimuovere le attrezzature ed i materiali al termine delle lavorazioni eseguite nelle aree di lavoro delimitate; Trasporto materiale di scarto e rifiuti a discarica autorizzata; Sfalsamento delle attività che comportano rumore; Delimitazione delle zone di lavoro con eventuali barriere antirumore; Delimitazione aree con disposizione teli antipolvere; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite
Utilizzo di attrezzature comuni di cantiere	Caduta di materiale	Redazione di apposita procedura di sicurezza per l'eventuale attività dell'autogru Effettuare riunioni

C-129 Valorizzazione area Campi-Ikea

Demolizione del magazzino e porzione di mensa dismessi ubicati in Corso F.M. Perrone n. 15 nell'area "Ex Ilva Laminati Piani"

Progetto Esecutivo - Doc. N. C129/PES/129.1/R003 – Schede di sicurezza delle lavorazioni interferenti

	dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione; Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri	di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento; Lasciare le attrezzature in stato di efficienza e sicurezza; Effettuare regolare manutenzione; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite Si dovrà verificare che non ci siano persone all'interno degli edifici durante le fasi di demolizione; Le demolizioni devono consentire all'operatore di stare a distanza di sicurezza dalla zona dell'intervento
Presenza estranei ai lavori nelle aree esterne al cantiere: transito veicolare, e passaggio del pubblico.	Investimento, caduta accidentale, inciampo, intralcio mezzi di soccorso	Presenza di personale preposto alla regolamentazione traffico veicolare e pedonale Utilizzo di indumenti ad alta visibilità da parte del personale preposto e di paletta di regolamentazione traffico; Disposizione di segnaletica regolamentare.

INTERVENTO 9: Opere per la messa in sicurezza dell'edificio ex mensa		
Interferenza	Rischi	Misure di prevenzione e protezione da adottare
Viabilità esterna al cantiere: accessi ed uscita mezzi e personale	Investimento	Presenza di personale preposto alla manovra dei mezzi in ingresso ed uscita dei mezzi; Utilizzo di indumenti ad alta visibilità da parte del personale preposto e di paletta di regolamentazione traffico; Disposizione di segnaletica regolamentare; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento. Redazione procedure di sicurezza apposite
Viabilità interna del cantiere	Investimento	Presenza di personale preposto alla manovra dei mezzi in ingresso ed uscita dei mezzi; Realizzazione transiti pedonali separati da quelli carrabili; Utilizzo di indumenti ad alta visibilità da parte del personale preposto e di paletta di regolamentazione traffico; Disposizione di segnaletica regolamentare; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite
Utilizzo aree comuni di	Caduta di	Delimitazione delle aree di lavoro con disposizione

C-129 Valorizzazione area Campi-Ikea

Demolizione del magazzino e porzione di mensa dismessi ubicati in Corso F.M. Perrone n. 15 nell'area "Ex Ilva Laminati Piani"

Progetto Esecutivo - Doc. N. C129/PES/129.1/R003 – Schede di sicurezza delle lavorazioni interferenti

cantiere	<p>materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri</p>	<p>di separazioni fisiche e segnaletica di avviso e segnalazione rischi presenti e divieto di accesso; Rimuovere le attrezzature ed i materiali al termine delle lavorazioni eseguite nelle aree di lavoro delimitate; Trasporto materiale di scarto e rifiuti a discarica autorizzata; Sfalsamento delle attività che comportano rumore; Delimitazione delle zone di lavoro con eventuali barriere antirumore; Delimitazione aree con disposizione teli antipolvere; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite</p>
Utilizzo di attrezzature comuni di cantiere	<p>Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione; Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri</p>	<p>Redazione di apposita procedura di sicurezza per l'eventuale attività dell'autogru Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento; Lasciare le attrezzature in stato di efficienza e sicurezza; Effettuare regolare manutenzione; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite</p>
Presenza estranei ai lavori nelle aree esterne al cantiere: transito veicolare, e passaggio del pubblico.	<p>Investimento, caduta accidentale, inciampo, intralcio mezzi di soccorso</p>	<p>Presenza di personale preposto alla regolamentazione traffico veicolare e pedonale Utilizzo di indumenti ad alta visibilità da parte del personale preposto e di paletta di regolamentazione traffico; Disposizione di segnaletica regolamentare.</p>
Presenza contemporanea delle opere per la messa in sicurezza dell'edificio ex mensa e altre lavorazioni		
<p>1- Interferenza tra INTERVENTO 9 fase preliminare di demolizione dell'edificio ex magazzino 2- Interferenza tra INTERVENTO 9 formazione di ponteggio a</p>	<p>Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione; Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri</p>	<p>Utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento;</p>
<p>Utilizzo di</p>	<p>di</p>	<p>Rispetto delle misure di sicurezza per utilizzo</p>

C-129 Valorizzazione area Campi-Ikea

Demolizione del magazzino e porzione di mensa dismessi ubicati in Corso F.M. Perrone n. 15 nell'area "Ex Ilva Laminati Piani"

Progetto Esecutivo - Doc. N. C129/PES/129.1/R003 – Schede di sicurezza delle lavorazioni interferenti

protezione del punto vendita IKEA	attrezzature comuni di cantiere (Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione; Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri)	dell'autogru Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento; Lasciare le attrezzature in stato di efficienza e sicurezza; Effettuare regolare manutenzione; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite
	Utilizzo aree comuni di cantiere (Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri)	Delimitazione delle aree di lavoro con disposizione di separazioni fisiche e segnaletica di avviso e segnalazione rischi presenti e divieto di accesso; Rimuovere le attrezzature ed i materiali al termine delle lavorazioni eseguite nelle aree di lavoro delimitate; Trasporto materiale di scarto e rifiuti a discarica autorizzata; Sfalsamento delle attività che comportano rumore; Delimitazione delle zone di lavoro con eventuali barriere antirumore; Delimitazione aree con disposizione teli antipolvere; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite

INTERVENTO 10: Fase preliminare di demolizione dell'edificio ex magazzino		
Interferenza	Rischi	Misure di prevenzione e protezione da adottare
Viabilità esterna al cantiere: accessi ed uscita mezzi e personale	Investimento	Presenza di personale preposto alla manovra dei mezzi in ingresso ed uscita dei mezzi; Utilizzo di indumenti ad alta visibilità da parte del personale preposto e di paletta di regolamentazione traffico; Disposizione di segnaletica regolamentare; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento. Redazione procedure di sicurezza apposite
Viabilità interna del cantiere	Investimento	Presenza di personale preposto alla manovra dei mezzi in ingresso ed uscita dei mezzi; Realizzazione transiti pedonali separati da quelli carrabili; Utilizzo di indumenti ad alta visibilità da parte del personale preposto e di paletta di regolamentazione traffico; Disposizione di segnaletica regolamentare;

C-129 Valorizzazione area Campi-Ikea

Demolizione del magazzino e porzione di mensa dismessi ubicati in Corso F.M. Perrone n. 15 nell'area "Ex Ilva Laminati Piani"

Progetto Esecutivo - Doc. N. C129/PES/129.1/R003 – Schede di sicurezza delle lavorazioni interferenti

		Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite
Utilizzo aree comuni di cantiere	Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri	Delimitazione delle aree di lavoro con disposizione di separazioni fisiche e segnaletica di avviso e segnalazione rischi presenti e divieto di accesso; Rimuovere le attrezzature ed i materiali al termine delle lavorazioni eseguite nelle aree di lavoro delimitate; Trasporto materiale di scarto e rifiuti a discarica autorizzata; Sfalsamento delle attività che comportano rumore; Delimitazione delle zone di lavoro con eventuali barriere antirumore; Delimitazione aree con disposizione teli antipolvere; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite
Utilizzo di attrezzature comuni di cantiere	Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione; Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri	Redazione di apposita procedura di sicurezza per l'eventuale attività dell'autogru Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento; Lasciare le attrezzature in stato di efficienza e sicurezza; Effettuare regolare manutenzione; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite
Presenza estranei ai lavori nelle aree esterne al cantiere: transito veicolare, e passaggio del pubblico.	Investimento, caduta accidentale, inciampo, intralcio mezzi di soccorso	Presenza di personale preposto alla regolamentazione traffico veicolare e pedonale Utilizzo di indumenti ad alta visibilità da parte del personale preposto e di paletta di regolamentazione traffico; Disposizione di segnaletica regolamentare; Prevedere procedure di sicurezza per transiti mezzi di soccorso;
Presenza reti interrato e aree	Elettrocuzione Scoppio Incendio	Analisi delle planimetrie allegate al presente piano di sicurezza Procedere con "assaggi" e sondaggi per verificare la profondità effettiva delle infrastrutture di rete, al fine di eliminare ogni rischio di danno agli stessi Effettuare riunioni di coordinamento
Presenza contemporanea della fase preliminare di demolizione dell'edificio ex magazzino		

C-129 Valorizzazione area Campi-Ikea

Demolizione del magazzino e porzione di mensa dismessi ubicati in Corso F.M. Perrone n. 15 nell'area "Ex Ilva Laminati Piani"

Progetto Esecutivo - Doc. N. C129/PES/129.1/R003 – Schede di sicurezza delle lavorazioni interferenti

1- Interferenza tra INTERVENTO 10 e opere di messa in sicurezza dell'edificio ex mensa	Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione; Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri	Utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento;
	Utilizzo di attrezzature comuni cantiere (Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione; Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri)	Rispetto delle misure di sicurezza per utilizzo dell'autogru Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento; Lasciare le attrezzature in stato di efficienza e sicurezza; Effettuare regolare manutenzione; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite
	Utilizzo di aree comuni cantiere (Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri)	Delimitazione delle aree di lavoro con disposizione di separazioni fisiche e segnaletica di avviso e segnalazione rischi presenti e divieto di accesso; Rimuovere le attrezzature ed i materiali al termine delle lavorazioni eseguite nelle aree di lavoro delimitate; Trasporto materiale di scarto e rifiuti a discarica autorizzata; Sfalsamento delle attività che comportano rumore; Delimitazione delle zone di lavoro con eventuali barriere antirumore; Delimitazione aree con disposizione teli antipolvere; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite

INTERVENTO 11: Formazione di ponteggio a protezione dl punto vendita IKEA		
Interferenza	Rischi	Misure di prevenzione e protezione da adottare
Viabilità esterna al cantiere: accessi ed uscita mezzi e personale	Investimento	Presenza di personale preposto alla manovra dei mezzi in ingresso ed uscita dei mezzi; Utilizzo di indumenti ad alta visibilità da parte del personale preposto e di paletta di regolamentazione traffico;

C-129 Valorizzazione area Campi-Ikea

Demolizione del magazzino e porzione di mensa dismessi ubicati in Corso F.M. Perrone n. 15 nell'area "Ex Ilva Laminati Piani"

Progetto Esecutivo - Doc. N. C129/PES/129.1/R003 – Schede di sicurezza delle lavorazioni interferenti

		Disposizione di segnaletica regolamentare; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento. Redazione procedure di sicurezza apposite
Viabilità interna del cantiere	Investimento	Presenza di personale preposto alla manovra dei mezzi in ingresso ed uscita dei mezzi; Realizzazione transiti pedonali separati da quelli carrabili; Utilizzo di indumenti ad alta visibilità da parte del personale preposto e di paletta di regolamentazione traffico; Disposizione di segnaletica regolamentare; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite
Utilizzo aree comuni di cantiere	Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri	Delimitazione delle aree di lavoro con disposizione di separazioni fisiche e segnaletica di avviso e segnalazione rischi presenti e divieto di accesso; Rimuovere le attrezzature ed i materiali al termine delle lavorazioni eseguite nelle aree di lavoro delimitate; Trasporto materiale di scarto e rifiuti a discarica autorizzata; Sfalsamento delle attività che comportano rumore; Delimitazione delle zone di lavoro con eventuali barriere antirumore; Delimitazione aree con disposizione teli antipolvere; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite
Utilizzo di attrezzature comuni di cantiere	Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione; Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri	Redazione di apposita procedura di sicurezza per l'eventuale attività dell'autogru Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento; Lasciare le attrezzature in stato di efficienza e sicurezza; Effettuare regolare manutenzione; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite
Presenza estranei ai lavori nelle aree esterne al cantiere: transito veicolare, e passaggio del pubblico.	Investimento, caduta accidentale, inciampo, intralcio mezzi di soccorso	Presenza di personale preposto alla regolamentazione traffico veicolare e pedonale Utilizzo di indumenti ad alta visibilità da parte del personale preposto e di paletta di regolamentazione traffico; Disposizione di segnaletica regolamentare;

C-129 Valorizzazione area Campi-Ikea

Demolizione del magazzino e porzione di mensa dismessi ubicati in Corso F.M. Perrone n. 15 nell'area "Ex Ilva Laminati Piani"

Progetto Esecutivo - Doc. N. C129/PES/129.1/R003 – Schede di sicurezza delle lavorazioni interferenti

		Prevedere procedure di sicurezza per transiti mezzi di soccorso;
Presenza reti interrato e aree	Elettrocuzione Scoppio Incendio	Analisi delle planimetrie allegate al presente piano di sicurezza Procedere con “assaggi” e sondaggi per verificare la profondità effettiva delle infrastrutture di rete, al fine di eliminare ogni rischio di danno agli stessi Effettuare riunioni di coordinamento
Presenza contemporanea della formazione del ponteggio a protezione dell'edificio Ikea e altre lavorazioni		
1- Interferenza tra INTERVENTO 11 e opere di messa in sicurezza dell'edificio ex mensa	Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione; Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri	Utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento;
	Utilizzo di attrezzature comuni cantiere (Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione; Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri)	Rispetto delle misure di sicurezza per utilizzo dell'autogru Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento; Lasciare le attrezzature in stato di efficienza e sicurezza; Effettuare regolare manutenzione; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite
	Utilizzo di aree comuni cantiere (Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione Urti; Tagli; Rumore;	Delimitazione delle aree di lavoro con disposizione di separazioni fisiche e segnaletica di avviso e segnalazione rischi presenti e divieto di accesso; Rimuovere le attrezzature ed i materiali al termine delle lavorazioni eseguite nelle aree di lavoro delimitate; Trasporto materiale di scarto e rifiuti a discarica autorizzata; Sfalsamento delle attività che comportano rumore; Delimitazione delle zone di lavoro con eventuali barriere antirumore;

C-129 Valorizzazione area Campi-Ikea

Demolizione del magazzino e porzione di mensa dismessi ubicati in Corso F.M. Perrone n. 15 nell'area “Ex Ilva Laminati Piani”

Progetto Esecutivo - Doc. N. C129/PES/129.1/R003 – Schede di sicurezza delle lavorazioni interferenti

	Vibrazioni; Polveri)	Delimitazione aree con disposizione teli antipolvere; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite
--	-------------------------	--

INTERVENTO 12: Demolizione dell'edificio ex magazzino fino al piano di campagna		
Interferenza	Rischi	Misure di prevenzione e protezione da adottare
Viabilità esterna al cantiere: accessi ed uscita mezzi e personale	Investimento	Presenza di personale preposto alla manovra dei mezzi in ingresso ed uscita dei mezzi; Utilizzo di indumenti ad alta visibilità da parte del personale preposto e di paletta di regolamentazione traffico; Disposizione di segnaletica regolamentare; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento. Redazione procedure di sicurezza apposite
Viabilità interna del cantiere	Investimento	Presenza di personale preposto alla manovra dei mezzi in ingresso ed uscita dei mezzi; Realizzazione transiti pedonali separati da quelli carrabili; Utilizzo di indumenti ad alta visibilità da parte del personale preposto e di paletta di regolamentazione traffico; Disposizione di segnaletica regolamentare; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite
Utilizzo aree comuni di cantiere	Caduta di materiale dall'alto; Inciampo; Elettrocuzione Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri	Delimitazione delle aree di lavoro con disposizione di separazioni fisiche e segnaletica di avviso e segnalazione rischi presenti e divieto di accesso; Rimuovere le attrezzature ed i materiali al termine delle lavorazioni eseguite nelle aree di lavoro delimitate; Trasporto materiale di scarto e rifiuti a discarica autorizzata; Sfalsamento delle attività che comportano rumore; Delimitazione delle zone di lavoro con eventuali barriere antirumore; Delimitazione aree con disposizione teli antipolvere; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite
Utilizzo di attrezzature comuni di cantiere	Caduta di materiale dall'alto;	Redazione di apposita procedura di sicurezza per l'eventuale attività dell'autogrù Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti

C-129 Valorizzazione area Campi-Ikea

Demolizione del magazzino e porzione di mensa dismessi ubicati in Corso F.M. Perrone n. 15 nell'area "Ex Ilva Laminati Piani"

Progetto Esecutivo - Doc. N. C129/PES/129.1/R003 – Schede di sicurezza delle lavorazioni interferenti

	<p>Inciampo; Elettrocuzione; Urti; Tagli; Rumore; Vibrazioni; Polveri</p>	<p>anche esterni ai lavori del presente documento; Lasciare le attrezzature in stato di efficienza e sicurezza; Effettuare regolare manutenzione; Effettuare riunioni di coordinamento tra soggetti anche esterni ai lavori del presente documento Redazione procedure di sicurezza apposite Si dovrà verificare che non ci siano persone all'interno degli edifici durante le fasi di demolizione; Le demolizioni devono consentire all'operatore di stare a distanza di sicurezza dalla zona dell'intervento</p>
<p>Presenza estranei ai lavori nelle aree esterne al cantiere: transito veicolare, e passaggio del pubblico.</p>	<p>Investimento, caduta accidentale, inciampo, intralcio mezzi di soccorso</p>	<p>Presenza di personale preposto alla regolamentazione traffico veicolare e pedonale Utilizzo di indumenti ad alta visibilità da parte del personale preposto e di paletta di regolamentazione traffico; Disposizione di segnaletica regolamentare; Prevedere procedure di sicurezza per transiti mezzi di soccorso;</p>
<p>Presenza reti interrato e aree</p>	<p>Elettrocuzione Scoppio Incendio</p>	<p>Analisi delle planimetrie allegate al presente piano di sicurezza Procedere con "assaggi" e sondaggi per verificare la profondità effettiva delle infrastrutture di rete, al fine di eliminare ogni rischio di danno agli stessi Effettuare riunioni di coordinamento</p>