CORDOLO INNALZAMENTO MURO D'ARGINE – PROFILO F – DA PROG. 0+347.00 A PROG. 0+412.38 scala 1:100



CORDOLO INNALZAMENTO MURO D'ARGINE – PROFILO F – DA PROG. 0+412.38 A PROG. 0+461.80 scala 1:100





Q.RIF. −5.000

No. SEZIONI	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
DISTANZE PROGRESSIVE	345.00	350.00	355.00	360.00	365.00	370.00	375.00	380.00	385.00	390.00	395.00	400.00	405.00	410.00	415.00
DISTANZE PARZIALI		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
QUOTE TESTA MURO	5.34	5.31	5.28	5.24	5.19	5.15	5.10	5.06	5.01	4.96	4.92	4.87	4.83	4.78	4.71
QUOTE BASE FONDAZIONI	-2.02	-2.02	-2.02	-2.02	-2.02	-2.02	-2.02	-2.02	-2.02	-2.02	-2.02	-2.02	-2.02	-2.02	-2.02



Q.RIF. −5.000

No. SEZIONI	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
DISTANZE PROGRESSIVE	405.00	410.00	415.00	420.00	425.00	430.00	435.00	440.00	445.00	450.00	455.00	460.00	461.80
DISTANZE PARZIALI		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.80
QUOTE TESTA MURO	4.83	4.78	4.71	4.61	4.52	4.42	4.33	4.23	4.14	4.04	3.95	3.85	3.85
QUOTE BASE FONDAZIONI	-2.02	-2.02	-2.02	-2.02	-2.02	-2.02	-2.02	-2.02	-2.02	-2.02	-2.02	-2.02	-2.02

CORDOLO INNALZAMENTO MURO D'ARGINE scala 1:50



KEY MAP



MATERIALI

CALCESTRUZZO

Tipo	Campi di impiego	UNI 11104 (prosp.11) CLASSI DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	UNI 11104 (prosp.4) CLASSE DI RESISTENZA	Rapporto (A/C) max	Contenuto minimo di cemento (kg/m3)	Contenuto d'aria (solo per classe XF3 XF4 e XF4)	D max [mm]	Classe di consistenza al getto	Tipo di cemento (solo se necessario)	Copriferro nominale [mm]
Cls1	Magroni	X0	C12/15 (Rck 15 N/mm2)							
Cls2	Fondazioni	XS2	C35/45 (Rck 45 N/mm2)	0.45	360		32	S4		60
Cls3	Elevazione: solette e muri	XS1	C32/40 (Rck 40 N/mm2)	0.50	340		32	S4		50
Cls4	Pali di fondazione	XS2	C35/45 (Rck 45 N/mm2)	0.45	360		32	S4		60

__ PER IL RISPETTO DEL COPRIFERRO NOMINALE UTILIZZARE IDONEI DISTANZIATORI IN MATERIALE PLASTICO

ACCIAIO

__ Acciaio B450C ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del saldatore
__ In barre (6 mm <= Ø <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= Ø <= 16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.

LEGENDA
Q.M. = QUOTA MINIMA
Q.G. = QUOTA AL GREZZO
Q. = QUOTA
F.S. = FONDO SCAVO
Q.J.G.= QUOTA JET-GROUTING

1	30/04/19	PER EMISSIONE	MA	SG/APAVE	LC
rev.	*data*	*descrizione*	*redatto*	*verificato*	*validato*

anas — Sviluppo Genova — CORNIGLIANO Società per Cornigliano S.p.A.

CONVENZIONE DEL 10/3/08 TRA
REGIONE LIGURIA, PROVINCIA DI GENOVA, COMUNE DI GENOVA,
AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA, RFI SpA, ANAS SPA E
SpA PER CORNIGLIANO

PER LA RIDEFINIZIONE DEGLI ACCORDI PER LA PROGETTAZIONE
E LA REALIZZAZIONE DEI RACCORDI TERMINALI DELLA VIABILITÀ
POLCEVERA DA PONTE PIERAGOSTINI A LUNGOMARE CANEPA

attività
COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ IN SPONDA DESTRA TORRENTE POLCEVERA
SUB LOTTO 3

oggetto
PROGETTO ESECUTIVO

tavola n°
K12

titolo
OPERE D'ARTE MAGGIORI
CORDOLO D'ARGINE
CARPENTERIA E ARMATURA

ATI - TIMBRO E FIRMA DEL PROGETTISTA

sab gruppo
VIA PRIVATA L. 33 - 06128 PERUGIA
TEL. +39 75 50 220.31 FAX. +39 75 50.13.22
Società di ingegneria certificata ISO 9001:2008 per la progettazione
Azienda con sistema di gestione certificato ISO 9001:2008 e OHSAS 18001:2007
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
Sezione A
N° A1703
MARCHI ARMANI
SETTORE CIVILE E INDUSTRIALE
ARCH. EGIZIA GASPARINI
Via di Cornetto 1 Lungo 33,
16129 Genova
tel 0105775057 - fax 0105454445
email: info@sgdsgassociati.it

TIMBRO E FIRMA SVILUPPO GENOVA

redatto	*verificato*	*validato*	*data*	*scala*	*formato*	*documento n°*				*rev.*
MA	SG/APAVE	LC	30/04/19	VARIE	A0	455	PES	5.04.3	T 064	1

E' VIETATA A NORMA DI LEGGE LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, NON AUTORIZZATA DI QUESTO DISEGNO