




SEZIONE A – DA PROG.0+000.00 A PROG. 0+040.00 scala 1:50




SEZIONE B – DA PROG.0+040.46 A PROG. 0+047.26 scala 1:50




SEZIONE C – DA PROG.0+040.00 A PROG. 0+040.46  
SEZIONE C – DA PROG.0+047.26 A PROG. 0+106.90 scala 1:50




SEZIONE D – DA PROG.0+106.90 A PROG. 0+151.37 scala 1:50



PART. GIUNTO STRUTTURALE scala 1:20



PART. RIPRESA DI GETTO scala 1:20



MATERIALI									
CALCESTRUZZO									
Tipo	Campi di Impiego	CLASSI DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	CLASSE DI RESISTENZA	Rapporto (A/C) max	Contenuto	Contenuto	D max [mm]	Classe di consistenza di getto (solo se necessario)	Copriferro nominale [mm]
					minimo di cemento [kg/m3]	d'aria (solo per classi XF2 XF3 e XF4)			
C1s1	Magioni	X0	C12/15 (Rcx 15 N/mm2)						
C1s2	Fondazioni	XS2	C35/45 (Rcx 45 N/mm2)	0.45	360		32	S4	60
C1s3	Elevazione solette e muri	XS1	C32/40 (Rcx 40 N/mm2)	0.50	340		32	S4	50
C1s4	Pali di fondazione	XS2	C35/45 (Rcx 45 N/mm2)	0.45	360		32	S4	60

PER IL RISPETTO DEL COPRIFERRO NOMINALE UTILIZZARE IDONEI DISTANZIATORI IN MATERIALE PLASTICO

**ACCIAIO**


Acciaio B450C ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagonafatore

In barre (6 mm <= Ø <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= Ø <= 16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.


**LEGENDA**  
Q.M. = QUOTA MINIMA  
Q.G. = QUOTA AL GREZZO  
Q. = QUOTA  
F.S. = FONDO SCAVO  
Q.J.G. = QUOTA JET-GROUTING

Si rimanda alla tavola Particolari costruttivi della sezione "PROGETTO DELL'INFRASTRUTTURA" per i dettagli dell'impermeabilizzazione


PARTICOLARE PARATIA DI MICROPALI scala 1:20



PARTICOLARE MICROPALO scala 1:10



KEY MAP



2	15/12/19	PER COMMENTI	MA	SG/APAVE	LC
rev.	data	descrizione	redatto	verificato	validato

CONVENZIONE DEL 10/3/08 TRA  
REGIONE LIGURIA, PROVINCIA DI GENOVA, COMUNE DI GENOVA,  
AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA, RFI SpA, ANAS SPA E  
SpA PER CORNIGLIANO

PER LA RIDEFINIZIONE DEGLI ACCORDI PER LA PROGETTAZIONE  
E LA REALIZZAZIONE DEI RACCORDI TERMINALI DELLA VIABILITÀ  
POLCEVERA DA PONTE PIERAGOSTINI A LUNGOMARE CANEPA

attività

COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ IN SPONDA DESTRA TORRENTE POLCEVERA  
SUB LOTTO 3

oggetto

PROGETTO ESECUTIVO

titolo

OPERE D'ARTE MINORI  
SEZIONI E PARTICOLARI MURO IN DX E SOLETTONE DI FONDO TRATTO DI MONTE  
CARPENTERIA

ATI - TIMBRO E FIRMA DEL PROFESSIONISTA

redatto

verificato

validato

data

scala

formato

documento n°

rev.

MA

SG/APAVE

LC

15/12/19

VARIE

A1

455

PES

5.04.3

T

075

2